業務名　令和８年度札幌第４合同庁舎消防用設備保守業務及び消防訓練実施業務

	質　　問	回　　答
1	仕様書「5.提出書類及び実施回数」に関して、消防用設備等の点検業務にあたり、 点検実施月の記載がありません。 本件は、令和９年３月 31 日までに２回点検を実施するものと解釈しておりますので、点検月のご指定及び想定がありましたらご回答をお願いいたします。 ・機器点検　１回　実施　　月 ・機器点検、総合点検　１回　実施　　月	監督職員と協議の上決定するものとします。
2	仕様書５　別表８ 点検対象の自家発電設備につきまして、 既設のものの容量をご教示いただけますでしょうか。	ディーゼル　500KVA です。