


工 種		項 目	管理基準値(mm)	(参 考) 規格値(mm)	測 定 基 準
13 暗 渠 排 水 工 事	吸水渠	布設深 (H)	+ 100 - 50	- 75	上、下流端の2箇所を測定する。 ただし、1本の布設長がおおむね100m以上のときは、中間点を加えた3箇所を測定する。
		間隔(B)	± 500	± 750	
		施工延長		- 0.2%、 ただし延長 500 m 以下 - 1,000	
	集水渠(支線) 導水渠(幹線)	布設深 (H)	+ 100 - 50	- 75	施工延長おおむね50mにつき1箇所の割合で測定する。
		施工延長		- 0.2%、 ただし延長 500 m 以下 - 1,000	

管 理 方 式			測 定 箇 所 標 準 図	摘 要
管理図表によるもの (様式 2-1、2-2)	結果一覧表によるもの (様式 3-1)	構造図に朱記、併記するもの		
布設深、間隔で 20 点以上のもの	左記のもので 20 点未満のもの及び施工延長	—		
布設深で 20 点以上のもの	左記のもので 20 点未満のもの及び施工延長	—	